

I Luftschalldämmung

Prüfbericht: 08.2005.15
Prüfinstitut: Nüsing
Auftraggeber: SOLARLUX Aluminium Systeme GmbH
Gewerbepark 9-11
49143 Bissendorf

Produkt/Bauteil fünfflügelige Schiebe-Dreh Balkonverglasung
Bezeichnung SL 25
Außenmaß (B x H) 4035 mm x 1530 mm
(Rahmen) Material Aluminium Strangpressprofile
Bewertetes
Schalldämm-Maß **$R'_w = 17 \text{ dB}$**
Besonderheiten Scheibenaufbau: 8mm ESG H

Auf Anfrage kann der vollständige Prüfbericht angefordert werden.

